



Số/No: .....027.....

Trang/Page:.....<sup>1</sup>/<sub>5</sub>.....



**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*

Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**  
 Số pha/ *number of phase*: 3 Sứ/*Bushing*: Gôm  
 Kiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầu Số/ *Serial No.*: **221317K-01**  
 Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.  
 Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 750  
 Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:  
 Cao áp/ *HV*: 35 Hạ áp/ *LV*: 0,4  
 Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:  
 Cao áp/ *HV*: 12,4 Hạ áp/ *LV*: 1082,5  
 Tổ nối dây/ *Connection*: Yyn12  
 Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:  
 - TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006  
 - IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018  
 - 62/QĐ-EVN  
 Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.  
 Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 11 tháng 02 năm 2023

*Date of issue*

PHỤ TRÁCH PTN

*QC Department*



Trần Bá Sơn

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*General Director*



Nguyễn Hải Quân

*Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS*