



Số/No: .....029.....

Trang/Page:.....5.....

**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*



Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**  
Số pha/ *number of phase*: 3 Sứ/*Bushing*: Plugin  
Kiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầu Số/ *Serial No*: **220816-41**  
Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.  
Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 630  
Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:  
Cao áp/ HV: 22 Hạ áp/ LV: 0,4  
Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:  
Cao áp/ HV: 16,5 Hạ áp/ LV: 909,3  
Tổ nối dây/ *Connection*: Dyn11  
Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:  
- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006  
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018  
- 62/QĐ-EVN  
Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.  
Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 11 tháng 02 năm 2023

*Date of issue*

PHỤ TRÁCH PTN

*QC Department*



Trần Bá Sơn

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*vice general Director*



Nguyễn Hải Quân

*Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS*