

Số/No:210.....

Trang/Page:5.....



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**
Số pha/ number of phase: 3 Sứ/Bushing: Plugin
Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu Số/ Serial №: **220823K-02**
Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.
Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 2500
Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):
Cao áp/ HV: 22 Hạ áp/ LV: 0,4
Dòng điện danh định/ Rated Current (A):
Cao áp/ HV: 65,6 Hạ áp/ LV: 3608,4
Tổ nối dây/ Connection: Dyn11
Phương pháp thực hiện/ In accordance with:
- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- 62/QĐ-EVN
Kết quả/ Results : Xem kết quả tại trang sau.
Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 02 tháng 12 năm 2022

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN
QC Department

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice general Director



Trần Bá Sơn



Nguyễn Quang Huy

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS