



**TỔNG CÔNG TY**  
**THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên  
Thị trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam  
Tel: (84-24) 38833779 Fax: (84-24) 38833113  
Email: info@eemc.com.vn  
Website: www.eemc.com.vn

Số/No: .....

392

**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*

Trang/Page:...../.....

1 5



Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**  
Số pha/ *number of phase*: 3 Sứ/*Bushing*: Gồm  
Kiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầu Số/ *Serial No*: **230818-14**  
Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 1000

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:

Cao áp/ HV: 22 Hạ áp/ LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:

Cao áp/ HV: 26,2 Hạ áp/ LV: 1443,4

Tổ nối dây/ *Connection*: Dyn11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- 1011/QĐ-EVN NPC

Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 31 tháng 10 năm 2023

*Date of issue*

PHỤ TRÁCH PTN

*QC Department*



VILAS 1192

Trần Bá Sơn

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Chief General Director*



Nguyễn Hải Quân

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ *The items (\*) have been accredited by VILAS*



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.  
*(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)*

PTN.QT16-B2