

Số/No: 594

1 5
Trang/Page:...../.....



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**
Số pha/ number of phase: 3 Sứ/Bushing: Gốm
Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu Số/ Serial №: **220807K-14**
Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.
Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 100
Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):
Cao áp/ HV: 23 Hạ áp/ LV: 0,4
Dòng điện danh định/ Rated Current (A):
Cao áp/ HV: 2,5 Hạ áp/ LV: 144,3
Tổ nối dây/ Connection: Dyn11
Phương pháp thực hiện/ In accordance with:
- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- 62/QĐ-EVN
Kết quả/ Results : Xem kết quả tại trang sau.
Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 08 tháng 11 năm 2022

Date of issue



Trần Bá Sơn



Lê Văn Diễm

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS