

Số/No: 600

Trang/Page:.....1/.....5



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**
Số pha/ *number of phase*: 3 Sứ/ *Bushing*: Gồm
Kiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầu Số/ *Serial No*: **221922-02**
Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 2000

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:
HV 1: 35 HV 2: 22 LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:
HV 1: 33,0 HV 2: 52,5 LV: 2886,8

Tổ nối dây/ *Connection*: YDyn12.11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- TCVN 8525:2015

Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Date of issue

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vice-general Director



PHỤ TRÁCH PTN

QC Department



Trần Bá Sơn

Lê Văn Đỉnh

Các mục (*) được VILAS công nhận/ *The items (*) have been accredited by VILAS*