

Số/No: 602

Trang/Page: 5



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM (Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object: Máy biến áp điện lực/ Power Transformer
Số pha/ number of phase: 3 Sứ/Bushing: Gốm
Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu Số/ Serial No: 220816-20
Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.
Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 630
Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):
Cao áp/ HV: 22 Hạ áp/ LV: 0,4
Dòng điện danh định/ Rated Current (A):
Cao áp/ HV: 16,5 Hạ áp/ LV: 909,3
Tổ nối dây/ Connection: Dyn11
Phương pháp thực hiện/ In accordance with:
- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- 62/QĐ-EVN
Kết quả/ Results: Xem kết quả tại trang sau.
Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 16 tháng 11 năm 2022

Date of issue

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vice general Director



PHỤ TRÁCH PTN
QC Department

Trần Bá Sơn

Lê Văn Đĩnh

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS