TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN
Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company
EEMC®

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên
Thị trấn Đông Anh - Hà Nội -Việt Nam
Tel: (84-24) 38833779 Fax: (84-24) 38833113
Email: info@eemc.com.vn
Website: www.eemc.com.vn

Số/No: .....629.....

KẾT QUẢ ĐO,THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ *Object:* **Máy biến áp điện lực/ *Power Transformer***

Số pha/ *number of phase:* 3 Sứ/*Bushing:* Plugin

Kiểu/ *Model:* BAD-Ngâm dầu Số/ *Serial №:* **220818K-40**

Nhà sản xuất/ *Manufacture:* Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA):* 1000

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV):*

Cao áp/ HV: 22 Hạ áp/ LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A):*

Cao áp/ HV: 26,2 Hạ áp/ LV: 1443,4

Tổ nối dây/ *Connection:* Dyn11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with:*

- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- TCVN 8525:2015

Kết quả/ *Results :* Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 29 tháng 11 năm 2022
Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN	KT, TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
QC Department	*The general Director*
VILAS 1192	
Trần Bá Sơn	**Lê Văn Điểm**

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS

Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)