

Số/No:647.....

Trang/Page:.....1/.....5



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ number of phase: 3 Sứ/ Bushing: Gồm

Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu Số/ Serial No: **221917-02**

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 750

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):

HV 1: 35 HV 2: 22 LV: 0,4

Dòng điện danh định/ Rated Current (A):

HV 1: 12,4 HV 2: 19,7 LV: 1082,5

Tổ nối dây/ Connection: YDyn12.11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- TCVN 8525:2015

Kết quả/ Results: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 09 tháng 12 năm 2022

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

QC Department

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chief general Director



Trần Bá Sơn



Lê Văn Điềm

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS