

Số/No:**660**.....

Trang/Page:.....**1**.....**5**.....



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**
Số pha/ *number of phase*: **3** Sứ/ *Bushing*: **Gồm**
Kiểu/ *Model*: **BAD-Ngâm dầu** Số/ *Serial No*: **220812-24**
Nhà sản xuất/ *Manufacture*: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: **320**

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:

Cao áp/ *HV*: **22** Hạ áp/ *LV*: **0,4**

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:

Cao áp/ *HV*: **8,4** Hạ áp/ *LV*: **461,9**

Tổ nối dây/ *Connection*: **Dyn11**

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- 1011/QĐ-EVN NPC

Kết quả/ *Results*: **Xem kết quả tại trang sau.**

Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.**

Ngày 24 tháng 12 năm 2022

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN


QC Department



Trần Bá Sơn

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Quân

Các mục () được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*