



**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN**

Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên
Thị trấn Đông Anh - Hà Nội -Việt Nam
Tel: (84-24) 38833779 Fax: (84-24) 38833113
Email: info@eemc.com.vn
Website: www.eemc.com.vn

Số/No:

Trang/Page:...../.....

629

KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

1 5



Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ *number of phase*: 3 Sứ/*Bushing*: Gôm

Kiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầu Số/*Serial No.*: **231307-62**

Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 100

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:

Cao áp/ HV: 35 Hạ áp/ LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:

Cao áp/ HV: 1,6 Hạ áp/ LV: 144,3

Tổ nối dây/ *Connection*: Dyn11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 18 tháng 12 năm 2023

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

QC Department

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chief general Director



VILAS 1192

Trần Bá Sơn



Nguyễn Hải Quân

Các mục () được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2