



Số/No: .....

663

**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
(Measurement & Testing Certificate)

Trang/Page:...../.....  
1 5




Tên đối tượng/ Object: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**  
Số pha/ number of phase: 3 Sứ/Bushing: Gồm  
Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu Số/ Serial No: 231311-31  
Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.  
Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 250  
Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):  
Cao áp/ HV: 35 Hạ áp/ LV: 0,4  
Dòng điện danh định/ Rated Current (A):  
Cao áp/ HV: 4,1 Hạ áp/ LV: 360,8  
Tổ nối dây/ Connection: Dyn11  
Phương pháp thực hiện/ In accordance with:  
- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006  
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018  
- 96/QĐ-HĐTV  
Kết quả/ Results: Xem kết quả tại trang sau.  
Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 20 tháng 12 năm 2023  
Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN  
QC Department

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Bá Sơn

Nguyễn Hải Quân

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS