



Số/No: .....  
 744

Trang/Page:...../.....  
 1 5

**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*



Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**  
 Số pha/ *number of phase*: 3 Sứ/*Bushing*: Gồm  
 Kiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầu Số/ *Serial No*: **241318K-01**  
 Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 1000

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:

Cao áp/ HV: 35 Hạ áp/ LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:

Cao áp/ HV: 16,50 Hạ áp/ LV: 1443,38

Tổ nối dây/ *Connection*: Dyn11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- 1011/QĐ-EVN NPC

Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 16 tháng 04 năm 2024

*Date of issue*

PHỤ TRÁCH PTN

*QC Department*




VILAS 1192

Trần Bá Sơn

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Chief general Director*



Nguyễn Hải Quân

*Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS*

