



Số/No: .....

Trang/Page:...../.....

765

**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*

1 5



Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**  
 Số pha/ *number of phase*: 3 **Sứ/ Bushing**: Gồm  
 Kiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầu **Số/ Serial No**: **241923-01**  
 Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.  
 Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 2500  
 Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:  
 HV 1: 35 HV 2: 22 LV: 0,4  
 Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:  
 HV 1: 41,24 HV 2: 65,61 LV: 3608,44  
 Tổ nối dây/ *Connection*: YDyn12.11  
 Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:  
 - TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006  
 - IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018  
 - 1011/QĐ-EVN NPC  
 Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.  
 Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 21 tháng 05 năm 2024

*Date of issue*

PHỤ TRÁCH PTN

*QC Department*

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Vice general Director*



VILAS 1192



**Trần Bá Sơn**

**Nguyễn Hải Quân**

*Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS*



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.  
*(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)*

PTN.QT16-B2