



Số/No: .....798.....

Trang/Page:..1../...5..



**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*

Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ *number of phase*: 3 **Sứ/Bushing: Gồm**

Kiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầu **Số/ *Serial No*: 241307K-01**

Nhà sản xuất/ *Manufacture*: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 100

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:

Cao áp/ HV: 38,5 Hạ áp/ LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:

Cao áp/ HV: 1,50 Hạ áp/ LV: 144,34

Tổ nối dây/ *Connection*: Yyn12

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- YCKH

Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 16 tháng 07 năm 2024

*Date of issue*

PHỤ TRÁCH PTN

*QC Department*



**Trần Bá Sơn**

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Chief general Director*



**Nguyễn Hải Quân**

*Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS*