



TỔNG CÔNG TY

THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN

Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-  
Thị trấn Đông Anh - Hà Nội -Việt Nam  
Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113  
Email: mail@eemc.com.vn  
Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: .....1077.....

Trang/Page:...../..... 1 5



**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ number of phase: 3 Sứ/ Bushing: Gồm

Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu Số/ Serial No: **240813-40**

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 400

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):

HV 1: 22 HV 2: / LV: 0,4

Dòng điện danh định/ Rated Current (A):

HV 1: 10,5 HV 2: / LV: 577,4

Tổ nối dây/ Connection: Dyn11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149.
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ Results: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 18 tháng 12 năm 2024

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

QC Department

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vice general Director



VILAS 1192

Trần Bá Sơn



Nguyễn Hải Quân

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.  
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2