



Số/No: 1270-TNXX

Trang/Page: 1/ 19

## KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM

(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/Object : **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ number of phase: 3

Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu Số/ Serial № : 244839-220  
*Oil Immersed*

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (MVA): 250/ 250/ 63

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):  $225 \pm 8 \times 1,25 \%$ / 115/ 23

Dòng điện/ Rated Current (A): 641,5/ 1255,1/ 1581,4

Tổ nối dây/ Connection: YNa0d11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;  
IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149  
(IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018  
IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)  
Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**  
Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 17 tháng 12 năm 2024

*Date of issue*

**PHỤ TRÁCH PTN**  
*Q.C Department*

**Trần Bá Sơn**

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vice general Director*

**Nguyễn Hải Quân**

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS