

Số/No:1367.....

Trang/Page:....1./.....5



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object:

Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Số pha/ number of phase: 3

Sứ/Bushing: Gồm.

Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu

Số/ Serial No: **241313-23**

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 400

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):

Cao áp/ HV: 35

Hạ áp/ LV: 0,4

Dòng điện danh định/ Rated Current (A):

Cao áp/ HV: 6,6

Hạ áp/ LV: 577,4

Tổ nối dây/ Connection:

Dyn11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

- TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
- 96/QĐ-EVN

Kết quả/ Results: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 17 tháng 12 năm 2024

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

QC Department



VILAS 1192

Trần Bá Sơn

KT, TÔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC
Vice general Director



Nguyễn Hải Quân

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS