



Số/No: 1457-TNXX

Trang/Page: 1/ 18



**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*

Tên đối tượng/ *Object* : **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ *number of phase*: 3

Kiểu/ *Model* : BAD-Ngâm dầu Số/ *Serial No* : 244734-254  
*Oil Immersed*

Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ *Specification* :

Công suất danh định/ *Rated Power (MVA)* : 40/ 40/ 13,5

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:  $115 \pm 9 \times 1,78 \%$ / 23 (11)

Dòng điện/ *Rated Current (A)*: 200,8/ 1004,1 (708,6)

Tổ nối dây/ *Connection*: YNyn0+d11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;  
IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149  
(IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018  
IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)  
Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / *Results*: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**  
Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 07 tháng 03 năm 2025

*Date of issue*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vice general Director*

**PHỤ TRÁCH PTN**  
*Q.C Department*

**Trần Bá Sơn**

**Nguyễn Hải Quân**

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.  
*(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)*

PTN.QT17-B2