



Số/No: 1470-TNXX

Trang/Page: 1/ 20



**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*

Tên đối tượng/Object :

**Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ number of phase: 3

Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu  
*Oil Immersed*

Số/ Serial № : 244734-258

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (MVA) : 40/ 40/ 40

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):  $115 \pm 9 \times 1,78 \%$  /  $38,5 \pm 2 \times 2,5 \%$  / 23

Dòng điện/ Rated Current (A): 200,8/ 599,8/ 1004,1

Tổ nối dây/ Connection: YNd11yn12

Phương pháp thực hiện/ In accordance with: TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013;  
IEEE C57.149 (IEC 60076-1,2:2011; IEC  
60076-3:2018; IEC 60076-10; IEC60296;  
IEC60270)

Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**  
Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 20 tháng 03 năm 2025

*Date of issue*

PHỤ TRÁCH PTN  
*Q.C Department*

**Trần Bá Sơn**

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vice general Director*

**Nguyễn Hải Quân**

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.  
*(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)*