



Số/No: 1493-TNXX

Trang/Page: 1/ 18



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/Object :

Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Số pha/ number of phase: 3

Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu
Oil Immersed

Số/ Serial No : 254735-531

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (MVA) : 63/ 63/ 21

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV): 115 ± 9 x 1,78 %/ 23 (11)

Dòng điện/ Rated Current (A): 316,3/ 1581,4 (1102,2)

Tổ nối dây/ Connection: YNyn0+d11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006
 (IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
 IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)
 Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**
 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 17 tháng 5 năm 2025

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN
Q.C Department

Trần Bá Sơn

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice general Director

Nguyễn Hải Quân

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT17-B2