TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN
Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company
EEMC®

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-Thị trấn Đông Anh - Hà Nội -Việt Nam
Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113
Email: mail@eemc.com.vn
Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: .....1565.....

KẾT QUẢ ĐO,THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ *Object:* **Máy biến áp điện lực/ *Power Transformer***

Số pha/ *number of phase:* 3 Sứ/ *Bushing:* Gốm

Kiểu/ *Model:* BAD-Ngâm dầu Số/ *Serial №:* **250813-11**

Nhà sản xuất/ *Manufacture:* Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA):* 400

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV):*

HV 1: 22 HV 2: / LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A):*

HV 1: 10,5 HV 2: / LV: 577,4

Tổ nối dây/ *Connection:* Dyn11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with:*

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
- 96/QD-HĐTV

Kết quả/ *Results:* Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 03 tháng 06 năm 2025
Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN
QC Department

VILAS 1192

Trần Bá Sơn

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice General Director

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Nguyễn Hải Quân

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS

Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)