



Số/No: 1601-TNXX

Trang/Page: 1/20



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/Object : **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ number of phase: 3

Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu
Oil Immersed

Số/ Serial No : 2404-42

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (MVA): 250/ 250/ 85

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV): $225 \pm 8 \times 1,25 \%$ / 115/ $23 \pm 2 \times 2,5 \%$

Dòng điện/ Rated Current (A): 641,5/ 1255,1/ 2133,69

Tổ nối dây/ Connection: YNa0d11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;
 IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149
 (IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
 IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)
 Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**
 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 25 tháng 6 năm 2025

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN
Q.C Department

Trần Bá Sơn

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice general Director

Nguyễn Hải Quân

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS

