



Số/No: 1641-TNXX

Trang/Page: 1/24



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/*Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/*number of phase*: 3

Kiểu/*Model*: BAD-Ngâm dầu
Oil Immersed

Số/*Serial No*: 244735-518

Nhà sản xuất/*Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/*Specification*:

Công suất danh định/*Rated Power (MVA)*: 63/ 63/ 63

Điện áp danh định/*Rated Voltage (kV)*: $115 \pm 9 \times 1,78 \%$ / $38,5 \pm 2 \times 2,5 \%$ / 23

Dòng điện/*Rated Current (A)*: 316,3/ 944,8/ 1581,4

Tổ nối dây/*Connection*: YNd1lyn12

Phương pháp thực hiện/*In accordance with*: TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013;
 IEEE C57.149 (IEC 60076-1.2:2011; IEC
 60076-3:2018; IEC 60076-10; IEC60296;
 IEC60270)
 Yêu cầu của khách hàng

Kết quả/*Results*: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**
 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 5 tháng 9 năm 2025

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN
Q.C Department

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice general Director

Lại Đăng Khoa

Nguyễn Hải Quân

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS

