



EEMC

TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN  
Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-  
Xã Thủ Lâm - Hà Nội - Việt Nam  
Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113  
Email: mail@eemc.com.vn  
Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: 1660-TNXX

Trang/Page: 1/ 18



**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/Object :

**Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ number of phase: 3

Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu  
Oil Immersed

Số/ Serial Nê : 254735-535

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (MVA) : 63/ 63/ 21

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV): 115 ± 9 x 1,78 %/ 23 (11)

Dòng điện/ Rated Current (A): 316,3/ 1581,4 (1102,2)

Tổ nối dây/ Connection: YNyn0+d11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;  
IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149  
(IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018  
IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)

Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192  
Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 06 tháng 08 năm 2025  
Date of issue

KT. PHỤ TRÁCH  
PHÒNG THỬ NGHIỆM  
Q.C Department

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vice general Director

Nguyễn Cao Quyền

Nguyễn Hải Quân

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.  
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT17-B2