



Số/No:1663 -TNXX

Trang/Page: 1/ 10



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM

(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/*Object* :

Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Số pha/ *number of phase*: 3

Kiểu/ *Model* : BAD-Ngâm dầu
Oil Immersed

Số/ *Serial No* : 251527-01

Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ *Specification* :

Công suất danh định/ *Rated Power (KVA)*: 6300

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*: $35 \pm 8 \times 1,5 \%$ / 6,3

Dòng điện/ *Rated Current (A)*: 103,92 / 577,35

Tổ nối dây/ *Connection*: Yd11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;
 (IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
 IEC 60076-10; IEC60296)
 Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / *Results*: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**
 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 08 tháng 8 năm 2025

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN



VILAS 1192

Trần Bá Sơn

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Quân

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
 (This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT17-B2