



Số/No:1664 -TNXX

Trang/Page: 1 / 9



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/Object :

Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Số pha/ number of phase: 3

Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu
Oil Immersed

Số/ Serial № : 251527-02

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (KVA): 6300

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV): $35 \pm 8 \times 1,5 \%$ / 6,3

Dòng điện/ Rated Current (A): 103,92 / 577,35

Tổ nối dây/ Connection: Yd11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;
 (IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
 IEC 60076-10; IEC60296)
 Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**
 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 08 tháng 8 năm 2025

Date of issue



Trần Bá Sơn



Nguyễn Hải Quân

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
 (This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT17-B2