



Số/No: 1673-TNXX

Trang/Page: 1/ 21



**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*

Tên đối tượng/Object :

**Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ number of phase: 3

Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu  
*Oil Immersed*

Số/ Serial № : 244839-223

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (MVA): 250/ 250/ 50

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):  $225 \pm 8 \times 1,25 \%$ / 115/ 23

Dòng điện/ Rated Current (A): 641,5/ 1255,1/ 1255,1

Tổ nối dây/ Connection: YNa0d11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;  
 IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149  
 (IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018  
 IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)  
 Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192  
 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 05 tháng 9 năm 2025

*Date of issue*

PHỤ TRÁCH PTN  
*Q.C Department*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vice general Director*

Lại Đăng Khoa

Nguyễn Hải Quân

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS

