

**EEMC**

**TỔNG CÔNG TY**  
**THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN**  
*Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-  
 Xã Thủ Lâm - Hà Nội - Việt Nam  
 Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113  
 Email: mail@eemc.com.vn  
 Website: http://www.eemc.com.vn

Số No: 1691-TNXX

Trang/Page: 1/ 20



## KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM

(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/Object :

**Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ number of phase: 3

 Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu  
*Oil Immersed*

Số/ Serial № : 254735-544

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (MVA) : 63/ 63/ 21

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):  $115 \pm 9 \times 1,78 \%$  / 23 (6,3)

Dòng điện/ Rated Current (A): 316,3/ 1581,4 (1924,5)

Tổ nối dây/ Connection: YNyn0+d11

 Phương pháp thực hiện/ In accordance with: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;  
 IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149  
 (IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018  
 IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)

Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: Xem kết quả tại trang sau

 Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**  
 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 25 tháng 9 năm 2025

Date of issue

 PHỤ TRÁCH  
 PHÒNG THỬ NGHIỆM  
*Q.C Department*

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vice general Director*

Lại Đăng Khoa

Nguyễn Hải Quân

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS


 Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.  
 (This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT17-B2