



Số/No: 1698-TNXX

Trang/Page: 1/ 18



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/*Object* :

Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Số pha/*number of phase*: 3

Kiểu/*Model* : BAD-Ngâm dầu
Oil Immersed

Số/*Serial No* : 254735-548

Nhà sản xuất/*Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/*Specification* :

Công suất danh định/*Rated Power (MVA)* : 63/ 63/ 21

Điện áp danh định/*Rated Voltage (kV)*: 115 ± 9 x 1,78 %/ 23 (11)

Dòng điện/*Rated Current (A)*: 316,3/ 1581,4 (1102,2)

Tổ nối dây/*Connection*: YNyn0+d11

Phương pháp thực hiện/*In accordance with*: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;
 IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149
 (IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
 IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)
 Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / *Results*: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**
 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 15 tháng 11 năm 2025

Date of issue

PHỤ TRÁCH
 PHÒNG THỬ NGHIỆM
Q.C Department

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice general Director

Lại Đăng Khoa

Nguyễn Hải Quân

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS