

**EEMC****TỔNG CÔNG TY****THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN***Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lam Tiên-

Xã Thủ Lâm - Hà Nội - Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/Nº: 1725-TNXX

Trang/Page: 1/ 20

**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM***(Measurement & Testing Certificate)*

Tên đối tượng/Object :

Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Số pha/ number of phase: 3

Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu
Oil Immersed

Số/ Serial № : 254735-546

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (MVA) : 63/ 63/ 21

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV): $115 \pm 9 \times 1,78 \%$ / 23 (11)

Dòng điện/ Rated Current (A): 316,3/ 1581,4 (1102,2)

Tổ nối dây/ Connection: YNyn0+d11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;
IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149
(IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)

Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**
Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 20 tháng 10 năm 2025

*Date of issue*PHỤ TRÁCH
PHÒNG THỬ NGHIỆM
*Q.C Department*KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
*Vice general Director***Lại Đăng Khoa****Nguyễn Hải Quân**

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS

Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT17-B2