EEMC

TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN
*Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-Xã Thư Lâm - Hà Nội -Việt Nam
Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113
Email: mail@eemc.com.vn
Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: 1735 

# KẾT QUẢ ĐO,THỬ NGHIỆM
*(Measurement & Testing Certificate)*

Tên đối tượng/ *Object:* **Máy biến áp điện lực/ *Power Transformer***

Số pha/ *number of phase:* 3 Sứ/ *Bushing:* Gốm

Kiểu/ *Model:* BAD-Ngâm dầu Số/ *Serial №:* **251524-02**

Nhà sản xuất/ *Manufacture:* Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA):* 3200

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV):*

HV 1: 38,5 HV 2: / LV: 6,3

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A):*

HV 1: 48,0 HV 2: / LV: 293,3

Tổ nối dây/ *Connection:* Yd11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with:*

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
- YCKH

Kết quả/ *Results:* Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 22 tháng 01 năm 2026
*Date of issue*

PHỤ TRÁCH PTN
*QC Department*

VILAS 1192

**Trần Bá Sơn**

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
*Vice general Director*

M.S.D.N: 0100101322-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Nguyễn Hải Quân**

*Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*

Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
*(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)*