



EEMC

TỔNG CÔNG TY

THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN

Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-

Xã Thụ Lãm - Hà Nội - Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: 1753-TNXX

Trang/Page: 1/ 20



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/Object :

Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Số pha/ number of phase: 3

Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu
Oil Immersed

Số/ Serial № : 254839-236

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (MVA): 250/ 250/ 50

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV): $225 \pm 8 \times 1,25 \%$ / 115/ 23

Dòng điện/ Rated Current (A): 641,5/ 1255,1/ 1255,1

Tổ nối dây/ Connection: YNa0d11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;
IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149
(IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018
IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)
Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**
Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 20 tháng 11 năm 2025

Date of issue

**PHỤ TRÁCH
PHÒNG THỬ NGHIỆM**

Q.C Department

Lại Đăng Khoa

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vice general Director

Nguyễn Hải Quân

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS