

**EEMC**

TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN
Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-
 Xã Thụ Lâm – TP.Hà Nội - Việt Nam
 Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113
 Email: mail@eemc.com.vn
 Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: 1826-TNXX

Trang/Page: 1/ 24



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/Object :

Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Số pha/ number of phase: 3

Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu
Oil Immersed

Số/ Serial No : 254735-555

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (MVA) : 63/ 63/ 63

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV): $115 \pm 9 \times 1,78 \%$ / $38,5 \pm 2 \times 2,5 \%$ / 23

Dòng điện/ Rated Current (A): 316,3/ 944,8/ 1581,4

Tổ nối dây/ Connection: YNd11yn12

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013;
IEEE C57.149 (IEC 60076-1,2:2011; IEC
60076-3:2018; IEC 60076-10; IEC60296;
IEC60270)

Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**

Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 3 tháng 3 năm 2026

Date of issue

PHỤ TRÁCH
PHÒNG THỬ NGHIỆM
Q.C Department

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice general Director

Lại Đăng Khoa**Nguyễn Hải Quân**

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT17-B2