



EEMC

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN**
Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-
Xã Thư Lâm - Hà Nội -Việt Nam
Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113
Email: mail@eemc.com.vn
Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: ...1830.....

Trang/Page: ...1./...5..



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ *Object:* **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ *number of phase:* 3 **Sứ/ Bushing: Plugin**

Kiểu/ *Model:* BAD-Ngâm dầu **Số/ Serial No: 250818K-30**

Nhà sản xuất/ *Manufacture:* Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA):* 1000

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV):*

HV 1: 22 HV 2: / LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A):*

HV 1: 26,2 HV 2: / LV: 1443,4

Tổ nối dây/ *Connection:* Dyn11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with:*

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
- TCVN 8525:2015

Kết quả/ *Results:* Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 27 tháng 01 năm 2026

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

QC Department

**KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vice general Director



Trần Bá Sơn



Nguyễn Hải Quân

Các mục () được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2