

**EEMC**

**TỔNG CÔNG TY**  
**THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-

Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: .....1832.....

Trang/Page:.....1.....5.



**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*

Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**  
 Số pha/ *number of phase*: 3 **Sứ/ Bushing: Gồm**  
 Kiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầu **Số/ Serial №: 251917-01**  
 Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.  
 Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 750  
 Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:  
 HV 1: 35 HV 2: 22 LV: 0,4  
 Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:  
 HV 1: 12,4 HV 2: 19,7 LV: 1082,5  
 Tổ nối dây/ *Connection*: YDyn12.11  
 Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:  
 - TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012  
 - IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018  
 - TCVN 8525:2015  
 Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.  
 Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 29 tháng 01 năm 2026

*Date of issue*

**PHỤ TRÁCH PTN**

*QC Department*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Vice general Director*



**VILAS 1192**

**Trần Bá Sơn**



**Nguyễn Hải Quân**

*Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS*



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.  
*(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)*

PTN.QT16-B2