

**EEMC**

TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN
Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-
 Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam
 Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113
 Email: mail@eemc.com.vn
 Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No:1834.....

Trang/Page:....1/.....5



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM

(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ *Power Transformer***

Số pha/ *number of phase*: **3** Sứ/ *Bushing*: **Plugin**

Kiểu/ *Model*: **BAD-Ngâm dầu** Số/ *Serial No*: **250818K-26**

Nhà sản xuất/ *Manufacture*: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: **800**

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:

HV 1: 22 HV 2: / LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:

HV 1: 21,0 HV 2: / LV: 1154,7

Tổ nối dây/ *Connection*: **Dyn11**

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ *Results*: **Xem kết quả tại trang sau.**

Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.**

Ngày 03 tháng 02 năm 2026

*Date of issue***PHỤ TRÁCH PTN***QC Department*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vice general Director**VILAS 1192****Trần Bá Sơn****Nguyễn Hải Quân**

Các mục (*) được VILAS công nhận/ *The items (*) have been accredited by VILAS*



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2