



**EEMC**

**TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-  
Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam  
Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113  
Email: mail@eemc.com.vn  
Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: .....1838.....

Trang/Page: ...1./...5.



**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*

Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ *number of phase*: 3 Sứ/ *Bushing*: Plugin

Kiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầu Số/ *Serial No*: **250811K-12**

Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 250

Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:

HV 1: 22 HV 2: / LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:

HV 1: 6,6 HV 2: / LV: 360,8

Tổ nối dây/ *Connection*: Dyn11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 05 tháng 02 năm 2026

*Date of issue*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Chief general Director*



**Nguyễn Hải Quân**

**PHỤ TRÁCH PTN**

*QC Department*



**VILAS 1192**

**Trần Bá Sơn**

*Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS*



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.  
*(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)*

PTN.QT16-B2