

**EEMC****TỔNG CÔNG TY****THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN***Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-

Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No:

Trang/Page:...../.....

1840**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**
(Measurement & Testing Certificate)

1 5

Tên đối tượng/ Object:

Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Số pha/ number of phase: 3

Sứ/ Bushing: Plugin

Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu

Số/ Serial No: **251922-07**

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 2000

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):

HV 1: 35

HV 2: 22

LV: 0.4

Dòng điện danh định/ Rated Current (A):

HV 1: 33,0

HV 2: 52,5

LV: 2886,8

Tổ nối dây/ Connection:

DDyn11.11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ Results: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 06 tháng 02 năm 2026

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

QC Department

**Trần Bá Sơn****Lê Văn Điềm**

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2