

**EEMC**

**TỔNG CÔNG TY**  
**THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN**  
*Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-  
 Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam  
 Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113  
 Email: mail@eemc.com.vn  
 Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: **1908**Trang/Page: **1** / **5**

## KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM

(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object:

**Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**Số pha/ number of phase: **3**Sứ/ Bushing: **Gốm**Kiểu/ Model: **BAD-Ngâm dầu**Số/ Serial No: **260807-10**Nhà sản xuất/ Manufacture: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**Công suất danh định/ Rated Power (kVA): **100**

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):

**HV 1: 22****HV 2: /****LV: 0,4**

Dòng điện danh định/ Rated Current (A):

**HV 1: 2,6****HV 2: /****LV: 144,3**

Tổ nối dây/ Connection:

**Dyn11**

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ Results: **Xem kết quả tại trang sau.**Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.**

Ngày 18 tháng 03 năm 2026

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

QC Department

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vice General Director

**VILAS 1192****Trần Bá Sơn****Nguyễn Hải Quân**

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.  
 (This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2