



Số/No: 1917-TNXX

Trang/Page: 1/ 16



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/Object : **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ number of phase: 3

Kiểu/ Model : **BAD-Ngâm dầu**
Oil Immersed

Số/ Serial № : **254733-89**

Nhà sản xuất/ Manufacture: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần**

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification :

Công suất danh định/ Rated Power (MVA) : **25/ 25/ 25**

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV): **115 ± 2 x 2,5 %/ 38,5/ 6,3**

Dòng điện/ Rated Current (A): **125,5/ 180/ 1119,4**

Tổ nối dây/ Connection: **YNy12d11**

Phương pháp thực hiện/ In accordance with: **TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013;
IEEE C57.149 (IEC 60076-1,2:2011; IEC
60076-3:2018; IEC 60076-10; IEC60296;
IEC60270)**

Yêu cầu của khách hàng

Kết quả / Results: **Xem kết quả tại trang sau**

Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192**
Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 20 tháng 03 năm 2026

Date of issue

PHỤ TRÁCH
PHÒNG THỬ NGHIỆM
Q.C Department

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice general Director

Lại Đăng Khoa

Nguyễn Hải Quân

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS