

**EEMC**

**TỔNG CÔNG TY**  
**THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-

Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: ....1930.....

Trang/Page: ... 1./....5.



**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*

Tên đối tượng/ Object:

**Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**

Số pha/ number of phase: 3

Sứ/ Bushing: Gôm

Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu

Số/ Serial No: **261911-02**

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 250

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):

HV 1: 35

HV 2: 22

LV: 0,4

Dòng điện danh định/ Rated Current (A):

HV 1: 4,1

HV 2: 6,6

LV: 360,8

Tổ nối dây/ Connection:

DDyn11,11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012

- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018

- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ Results: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 19 tháng 03 năm 2026

*Date of issue*

PHỤ TRÁCH PTN

*QC Department*KT, TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC*Vice general Director***VILAS 1192****Trần Bá Sơn****Nguyễn Hải Quân**

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS