

**EEMC****TỔNG CÔNG TY****THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN***Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-

Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: **1931**Trang/Page: **1** / **5****KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM***(Measurement & Testing Certificate)*Tên đối tượng/ *Object*:**Máy biến áp điện lực/ *Power Transformer***Số pha/ *number of phase*: **3**Sứ/ *Bushing*: **Gốm**Kiểu/ *Model*: **BAD-Ngâm dầu**Số/ *Serial No*: **261911-03**Nhà sản xuất/ *Manufacture*: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: **250**Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:**HV 1: 35****HV 2: 22****LV: 0,4**Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:**HV 1: 4,1****HV 2: 6,6****LV: 360,8**Tổ nối dây/ *Connection*:**DDyn11,11**Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ *Results*: **Xem kết quả tại trang sau.**Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.**

Ngày 19 tháng 03 năm 2026

*Date of issue***PHỤ TRÁCH PTN***QC Department***VILAS 1192****Trần Bá Sơn****KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC***Vice general Director***Nguyễn Hải Quân***Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*