

**EEMC****TỔNG CÔNG TY****THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN***Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 169 đường Lâm Tiên-

Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: **1951**.....Trang/Page: **1**./....5.**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object:

Máy biến áp điện lực/ Power TransformerSố pha/ number of phase: **3**Sứ/ Bushing: **Gồm**Kiểu/ Model: **BAD-Ngâm dầu**Số/ Serial No: **260807K-68**Nhà sản xuất/ Manufacture: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**Công suất danh định/ Rated Power (kVA): **100**

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):

HV 1: 22**HV 2: /****LV: 0,4**

Dòng điện danh định/ Rated Current (A):

HV 1: 2,6**HV 2: /****LV: 144,3**

Tổ nối dây/ Connection:

Dyn11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012

- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018

- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ Results: **Xem kết quả tại trang sau.**Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.**

Ngày 02 tháng 04 năm 2026

*Date of issue***PHỤ TRÁCH PTN***QC Department***KT, TỔNG GIÁM ĐỐC****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC***Vice General Director***VILAS 1192****Trần Bá Sơn****Nguyễn Hải Quân***Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2