

**EEMC**

TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN
Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-
 Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam
 Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113
 Email: mail@eemc.com.vn
 Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No:1954.....

Trang/Page:.....1.....5



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM

(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**
 Số pha/ *number of phase*: 3 **Sứ/ Bushing: Gốm**
 Kiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầu **Số/ Serial No: 260807K-64**
 Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.
 Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 100
 Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:
 HV 1: 22 HV 2: / LV: 0,4
 Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:
 HV 1: 2,6 HV 2: / LV: 144,3
 Tổ nối dây/ *Connection*: Dyn11
 Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:
 - TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
 - IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
 - 96/QĐ-HĐTV
 Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.
 Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 03 tháng 04 năm 2026

*Date of issue***PHỤ TRÁCH PTN***QC Department*
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice General Director**VILAS 1192****Trần Bá Sơn****Nguyễn Hải Quân**

Các mục () được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
 (This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2