



Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-  
Xã Thụ Lâm – TP. Hà Nội - Việt Nam  
Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113  
Email: mail@eemc.com.vn  
Website: http://www.eemc.com.vn

Trang/Page: 1/ 23



## KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM

*(Measurement & Testing Certificate)*

## Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu  
Oil Immersed

Số/ Serial No : 264735-570

Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ *Specification* :

Công suất danh định/ *Rated Power* (MVA) : 63/ 63/ 63

Điện áp danh định/ *Rated Voltage* (kV):  $115 \pm 9 \times 1,78 \%$  /  $38,5 \pm 2 \times 2,5 \%$  / 23

Dòng điện/ *Rated Current* (A): 316,3/ 944,8/ 1581,4

Tổ nối dây/ *Connection*: YNd11yn12

Phương pháp thực hiện/ In accordance with: TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;  
IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149  
(IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018  
IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)  
Yêu cầu của khách hàng

**Kết quả / Results:** Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**  
 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 20 tháng 04 năm 2026

Date of issue

PHỤ TRÁCH  
PHÒNG THỬ NGHIỆM  
*Q.C Department*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vice general Director*

## Lại Đăng Khoa

**Nguyễn Hải Quân**

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS