

**EEMC****TỔNG CÔNG TY****THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN***Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-

Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: **1998**Trang/Page: **1** / **5****KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object:

Máy biến áp điện lực/ Power TransformerSố pha/ number of phase: **3**Sứ/ Bushing: **Gồm**Kiểu/ Model: **BAD-Ngâm dầu**Số/ Serial No: **260813-10**Nhà sản xuất/ Manufacture: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**Công suất danh định/ Rated Power (kVA): **400**

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):

HV 1: 22**HV 2: /****LV: 0,4**

Dòng điện danh định/ Rated Current (A):

HV 1: 10,5**HV 2: /****LV: 577,4**

Tổ nối dây/ Connection:

Dyn11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
- 96/QĐ-HDTV

Kết quả/ Results: **Xem kết quả tại trang sau.**Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.**

Ngày 21 tháng 04 năm 2026

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

QC Department

**VILAS 1192****Trần Bá Sơn****KT, TỔNG GIÁM ĐỐC**
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vice general Director

**Nguyễn Hải Quân***Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*

Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2