

**EEMC****TỔNG CÔNG TY****THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN***Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-

Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No:**2008**.....

Trang/Page:.....1/.....5

**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM***(Measurement & Testing Certificate)*Tên đối tượng/ *Object*:**Máy biến áp điện lực/ *Power Transformer***Số pha/ *number of phase*: 3Sứ/ *Bushing*: GốmKiểu/ *Model*: BAD-Ngâm dầuSố/ *Serial No*: **260813-18**Nhà sản xuất/ *Manufacture*: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: 400Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:

HV 1: 22

HV 2: /

LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:

HV 1: 10,5

HV 2: /

LV: 577,4

Tổ nối dây/ *Connection*:

Dyn11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012

- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018

- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ *Results*: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

*Date of issue***PHỤ TRÁCH PTN***QC Department***KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC***Vice general Director***VILAS 1192****Trần Bá Sơn****Nguyễn Hải Quân**Các mục (*) được VILAS công nhận/ *The items (*) have been accredited by VILAS*Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2