

**EEMC**

TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN
Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-
 Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam
 Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113
 Email: mail@eemc.com.vn
 Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: **2013**Trang/Page: **1** / **5**

KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**
 Số pha/ *number of phase*: **3** Sứ/ *Bushing*: **Gồm**
 Kiểu/ *Model*: **BAD-Ngâm dầu** Số/ *Serial No.*: **260816-06**
 Nhà sản xuất/ *Manufacture*: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**
 Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: **630**
 Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:
 HV 1: **22** HV 2: **/** LV: **0,4**
 Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:
 HV 1: **16,5** HV 2: **/** LV: **909,3**
 Tổ nối dây/ *Connection*: **Dyn11**
 Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:
 - TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
 - IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
 - 96/QĐ-HDTV
 Kết quả/ *Results*: **Xem kết quả tại trang sau.**
 Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.**

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

*Date of issue***PHỤ TRÁCH PTN***QC Department*
KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice general Director**VILAS 1192****Trần Bá Sơn****Nguyễn Hải Quân**

Các mục () được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2