

**EEMC**

TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN

Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-
 Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam
 Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113
 Email: mail@eemc.com.vn
 Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: 2023.....

Trang/Page: 1/5



KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**
 Số pha/ number of phase: 3 **Sứ/ Bushing: Gốm**
 Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu **Số/ Serial No: 265025-02**
 Nhà sản xuất/ Manufacture: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**
 Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 4000 (2000/2000)
 Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):
 HV 1: 22 LV 1: 0,4 LV2: 0,4
 Dòng điện danh định/ Rated Current (A):
 HV 1: 105,0 LV 1: 2886,7 LV2: 2886,7
 Tổ nối dây/ Connection: **Dy11yn11**
 Phương pháp thực hiện/ In accordance with:
 - TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
 - IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
 - YCKH
 Kết quả/ Results: **Xem kết quả tại trang sau.**
 Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.**

Ngày 25 tháng 04 năm 2026

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

QC Department

**KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vice general Director



VILAS 1192

Trần Bá Sơn



Nguyễn Hải Quân

Các mục () được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2